



5.POLE DOPLNĚNO O 2x JISTIČ 3x80A/C. STÁVAJÍCÍ POJISTKY BUDOU DEMONTOVÁNY.

<p>FRANTIŠEK RUDA KANCELÁŘ ELEKTRO Heranova 1549, Praha 5 IČO 41754328</p>			
Hlavní inženýr projektu:	Zodpovědný projektant: František RUDA	Vypracoval: František RUDA	Kontroloval: František RUDA
MÚ (OÚ):	Kraj :	Datum:	09/2016
Objednatel: Městská poliklinika v Praze, Spálená 12, Praha 1		Stupeň:	PROJEKT
Zakázka : MĚSTSKÁ POLIKLINIKA V PRAZE SPÁLENÁ 12, PRAHA 1 NAPOJENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL		Číslo zakázky:	
Část : 2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Rozměr výkresu	1A4
Obsah : SUTEREN		Měřítko:	1:100
		Část :	Číslo přílohy:
		E	E2
			Číslo kopie: