Revize	Popis opravy	Revizi provedl	Datum

Kotevní blok pro kanál s šířkou 750 mm



Detail opěrné desky



Kotevní blok pro kanál s šířkou 525 mm



Detail opěrné desky



Kotevní blok pro kanál s šířkou 200 a 300 mm



Detail opěrné desky



EICHLER VZT

RICHARD EICHLER - PROJEKCE VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE
DRUŽSTEVNÍ OCHOZ 961/54, PRAHA 4
IČ 12510076 TEL. : 728315534 E-MAIL : eichler.vzt@seznam.cz

Hlavní inženýr projektu:	Zodpovědný projektant: Richard EICHLER	Vypracoval: Richard EICHLER	Kontroloval: Richard EICHLER
MÚ (OÚ):	Kraj :	Datum:	11/2016
Objednatel: Městská poliklinika v Praze, Spálená 12, Praha 1		Stupeň:	PROJEKT
Zakázka : MĚSTSKÁ POLIKLINIKA V PRAZE SPÁLENÁ 12, PRAHA 1 CHLAZENÍ 1.-3. PODLAŽÍ		Číslo zakázky:	092016
		Rozměr výkresu	A2
Část : CHLAZENÍ		Měřítko:	1:5
Obsah : DETAILY KOTEVNÍCH DESEK		Část : CH	Číslo přílohy: 09 / Číslo kopie: